



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Управление надзорной деятельности и
профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
по Пугачевскому, Краснопартизанскому и
Перелюбскому районам**

ул. Топорковская, 21/1, г. Пугачев, 413720
Телефон: 2-23-95 Факс: 2-28-78 код (845-74)
15.02.2021 № 143-2-18-36

На № _____ от _____

Начальнику отдела образования
администрации Краснопартизанского
муниципального района Саратовской
области Мурзаковой О.Ю.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«15» февраля 2021г.

п. Горный
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, главный государственный инспектор Пугачёвского, Краснопартизанского, Перелюбского районов по пожарному надзору подполковник внутренней службы Анисимов А.Г.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев протокол об административном правонарушении N 11 от «12» февраля 2021 г. по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на юридическое лицо Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 «Малыш» п. Горный Краснопартизанского района Саратовской области
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

расположенного по адресу(ам): Саратовская обл., Краснопартизанский р-н, п. Горный, ул. Горная, д. 3 и п. Горный, ул. Новая, 59

Материалами установлено, что

12 февраля 2021 года, в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Пугачевскому, Краснопартизанскому и Перелюбскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области, в порядке предусмотренном статьей 28.8 КоАП РФ, поступил на рассмотрение протокол об административном правонарушении) N 11 от «12» февраля 2021 г., возбужденные в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 «Малыш» п. Горный Краснопартизанского района Саратовской области

Изучив представленный на рассмотрение протокол об административном правонарушении, а также материалы административных дел установлено, что 12 февраля 2021 года на основании распоряжения № 11 от «12» января 2021 года, государственным инспектором Пугачевского, Краснопартизанского, Перелюбского районов по пожарному надзору Ореховым Г.А. была проведена плановая проверка соблюдения требований пожарной безопасности в здании и помещениях Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 «Малыш» п. Горный Краснопартизанского района Саратовской области, расположенного по адресу(ам): Саратовская обл., Краснопартизанский р-н, п. Горный, ул. Горная, д. 3 и п. Горный, ул. Новая, 59, в ходе которой «12» февраля 2021 года в 16 час. 00 мин. было установлено, что Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «Малыш» п. Горный Краснопартизанского района Саратовской области нарушило требования пожарной безопасности, а именно: Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ

от 16 сентября 2020г. № 1749), Приказа МЧС России от 12 декабря 2007 года N 645 "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"» (с изменениями на 22 июня 2010 года), а именно:

- работники организации, работающие в здании с массовым пребыванием людей (свыше 50 человек) не обучены действиям при пожаре, эксплуатации первичных средств пожаротушения, в нарушение п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1749) п. 20 Приказа МЧС России от 12 декабря 2007 года N 645 "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"» (с изменениями на 22 июня 2010 года);

- инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1749), в нарушение п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1749);

- на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также других лиц, находящихся в здании, в нарушение п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1749);

- руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград (прохождении канализационной трубы в помещении работника по обслуживанию здания), в нарушение п. 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1749);

- на объекте отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных материалов для стен, потолка зального помещения, в нарушение ч.6 ст.134 таб. 29 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1749);

- на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, в нарушение п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1749);

- ковёр на пути эвакуации зального помещения не закреплён к полу, в нарушение п. 31 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1749) ;

- не осуществлён расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (топочная) в соответствии с приложениям № 1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, в нарушение п. 397 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1749)

таким образом, установлены достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями 3-8 настоящей статьи»).

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13

(указываются номера статей и

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 2 «Малыш» п. Горный Краснопартизанского района Саратовской области необходимо:

1.	<u>работникам организации, работающим в здании с массовым пребыванием людей (свыше 50 человек) пройти обучение действиям при пожаре, эксплуатации первичных средств пожаротушения. Обучение пройти в виде внепланового инструктажа.</u>
2.	<u>инструкцию о мерах пожарной безопасности разработать в соответствии с требованиями установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1749)</u>
3.	<u>на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителю организации обеспечить проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также других лиц, находящихся в здании</u>
4.	<u>руководителю организации обеспечить проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград (прохождении канализационной трубы в помещении работника по обслуживанию здания)</u>
5.	<u>на объекте обеспечить наличие документации, подтверждающей показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных материалов для стен, потолка зального помещения</u>
6.	<u>на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителю организации обеспечить наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного</u>
7.	<u>ковёр на пути эвакуации зального помещения закрепить к полу</u>
8.	<u>произвести расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (топочная) в соответствии с приложениям №1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,</u>

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

Статья 19.6. Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.


(подпись лица, вынесшего представление)

Анисимов А.Г.
(расшифровка подписи)

Представление получил(а) _____

дата, должность, подпись

(Мурзакова О.Ю.)

ФИО

представление направлено _____